Piętro 3

RW-1

Odbiory Wentylacji
Zgodnie z PW

RW-2

Odbiory Wentylacji
Zgodnie z PW

Strych

RP-5

Odbiory
zgodnie z PW

TB2 zgodnie z etapem I

Odbiory istniejące
bez zmian

RP-6

Odbiory
zgodnie z PW

Piętro 2

RP-3

Odbiory
zgodnie z PW

TB1 zgodnie z etapem I

Odbiory istniejące
bez zmian

RP-4

Odbiory
zgodnie z PW

Piętro 1

RP-1

Odbiory
zgodnie z PW

RP-2

Odbiory
zgodnie z PW

TB1 zgodnie z I etapem

Odbiory istniejące
bez zmian

Parter

RG-1

Odbiory pozostałe
wg PW

RG-2

Odbiory pozostałe
wg PW

Piwnica

proj.YAKXS 5x120mm2/1kV

proj.YAKXS 5x120mm2/1kV

NHXH 3x1,5 FE180/PH90

NHXH 3x1,5 FE180/PH90

ist. stacja
"Mechaniczny"

istn.
15/0,4kV
630kVA

3L 50Hz nr7

315A/gG
3P

Projektowane SK4
z wyłącznikiem głównym

LZMN2-A250-I

PEN

rezerwa

Projektowane SK6
z wyłącznikiem głównym

LZMN2-A250-I

PEN

proj.YAKXS 4x240mm2/1kV

proj.YAKXS 4x240mm2/1kV

obiekt:
Przebudowa Rektoratu – ETAP II
Budynek ZUT w Szczecinie, al. Piastów 17 –
budowa windy w budynku łącznika Rektoratu
Działka 2 obręb 2255, działka 22 obręb 2254, Szczecin

inwestor:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
al. Piastów 17, 70–310 Szczecin

generalna jednostka projektowa:

IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PIOTR FIUK
71–533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e–mail: pracownia@izomorfis.pl
www.izomorfis.pl

faza: PROJEKT BUDOWLANY

branża: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

treść rys.:
Schemat zasilania

projektował:
mgr inż. Radosław Sadowski
upr. ZAP/0142/PWOE/13

skala: 1:100

data: WRZESIEŃ 2018 r.

opracował:
mgr inż. Piotr Markowski
upr. ZAP/0218/POOE/11

tom: 1

RYS.IE06

prawa autorskie zastrzeżone