

Przyłącze PE100 SDR 17,6
Punkt pomiarowy Q=25 m³/h

Dz 90

5,00 m
1,00 szt.

Kurek główny zlokalizować w szafce gazowej na zewnątrz budynku.

8. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu - przed kurkiem głównym: P_{min}=1,70 [kPa] P_{max}=2,50 [kPa]
9. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
 - a) gazomierz: Gazomierz miechowy G 16N, rozstaw króćców 280 mm * 1 szt.
 - b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony będzie w szafce gazowej (patrz pkt 7).
 - c) inne wymagania:
W punkcie pomiarowym zamontować gazomierz miechowy G16N z rejestratorem MacR2 lub MacR4 lub CRS0.
Uzgodnić układ pomiarowo-rozliczeniowy w Dziale Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej WSG Sp. z o.o. OIZG Szczecin (tel. 091 4247263).
10. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozdział 7 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Granica własności sieci gazowej należącej do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.: kurek główny umieszczony w szafce gazowej.
12. Projektowana opłata za przyłączenie wyniesie 2 665,80 zł +VAT.
Opłata za przyłączenie została wyznaczona zgodnie z "Taryfą nr 2 na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych - WSG Sp. z o.o. w Poznaniu", na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przyłączenia i jest ważna w okresie obowiązywania w/w Taryfy.
13. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) Prawo energetyczne, wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.
14. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Podmiotem a przedsiębiorstwem gazowniczym. W/w umowa określi sposób finansowania i termin realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Do podpisania umowy o przyłączenie należy przedłożyć następujące dokumenty:
 - dokument tożsamości (do wglądu, a w przypadku gdy dokumenty zostaną przesłane drogą korespondencyjną - kopia),
 - aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* (kopia),
 - decyzja o nadaniu numeru NIP, bądź inny dokument urzędowy poświadczający NIP* (kopia),
 - pełnomocnictwo do podpisania umowy [oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez tzw. "Osobę zaufania publicznego" (np. notariusz, radca prawny, adwokat) lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego] - gdy umowa podpisywana jest w imieniu innych osób lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorstwa.

(*) - Dotyczy przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.