**Legenda:**

**osprzęt elektroinstalacyjny min IP44**

- gniazdo 2P+Z 230V

**osprzęt elekrtoinstalacyjny IP20**

- gniazdo 2p+Z 230V
- 3x gniazdo 2p+Z dedykowane 230V +gniazdo telefoniczne +g. internetowe
- wypust kablowy (pozostawić 2m zapasu)
- rozdzielnica
- przycisk wyłącznika przeciwpożarowego
- gniazdo trójfazowe 400V

**osprzęt elektroinstalacyjny min IP44**

- włącznik pojedynczy
- włącznik świecznikowy
- łącznik schodowy

**osprzęt elekrtoinstalacyjny IP20**

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- przycisk/przycisk podświetlany

- 2x58W oprawa rastrowa IP20
- 2x36W oprawa nastropowa IP65
- 2x26W oprawa rastrowa IP44
- 4x18W oprawa rastrowa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 szt. | RGB RC 307 64 16 RC 7xledstrip | | 2 szt. | 2x54W G5 T16 | | 0 szt. | 60W GT14 G9 | | 4 szt. | lampa 2W LED WARM |
| | 5 szt. | 2x75/50/35W 12V QR111 GS3 | | 11 szt. | 2x55W TC-L 2G11 | | 0 szt. | 20W 12V GT14 G4 | | | lampa UV |
| | 0 szt. | 1x75/50/35W 12V QR111 GS3 | | 4 szt. | 54W T16 G5 | | 0 szt. | 54W T16 G5 | | | lampa 4x18W IP65 |
| | 51 szt. | 4 LED BIAŁY CIEPŁY | | 0 szt. | 1x70W HIT G12 | | 0 szt. | 70W HIT G12 | | | |
| | 0 szt. | 2,2W LED BIAŁY CIEPŁY | | 0 szt. | 3x2x35W T16 G5 | | 0 szt. | 75W QR111 GS3 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| architekt prowadzący | mgr inż.Stanisław Kondarewicz | | X 2009 data |
| obiekt adres | CENTRUM DYDAKTYCZNO–BADAWCZE NANOTECHNOLOGII przy al. Piastów 45–47 w Szczecinie | | |
| projekt | PROJEKT BUDOWLANY | | E branża |
| treść rysunku | RZUT III PIĘTRA skala 1:200 | | |
| symbol | 343/A4/2009/PB/K | | |
| | imię nazwisko | podpis | |
| projektant | mgr inż. Norbert Wszytko uprawnienia budowlane nr 11/Sz/2001 | | 6 nr rysunku |
| sprawdzający | mgr inż. Szymon Woyke uprawnienia budowlane nr 183/Sz/2002 | | |